

贝尔佐纳(Belzona®)的最新法兰密封系统保护消防设备的法兰与螺栓

客户
热电厂，台湾

施工时间
2014年10月

工况条件
消防水管设备的法兰及螺栓

问题
由于电厂位于沿海区域，空气潮湿，消防水管设备的法兰及螺栓出现腐蚀。

产品
贝尔佐纳(Belzona®)3411 (可剥离型密封膜) 贝尔佐纳(Belzona®)8411 (缓蚀剂) 贝尔佐纳(Belzona®)9311

基材
碳钢

施工程序
按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导 GSS-11进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果
由于电厂位于沿海区域，空气潮湿，通过使用贝尔佐纳可剥离型密封膜进行腐蚀防护施工，保护阀件与法兰不受腐蚀及潮湿天气的损坏，避免了设备更换带来的停机影响及高额费用。

照片

1. 消防管道全景
2. 进行表面处理后，使用贝尔佐纳8411作为缓蚀剂
3. 涂刷贝尔佐纳(Belzona®)3411
4. 施工完成



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>