BELZONA SCELLE L'INTERSTICE ENTRE LE MUR ET LA PASSERELLE D'ACCES

ID: 2206

Industrie: Bâtiments et structures Localisation du client: Piscine, Canada
Application: Zones problématiques du toit Date de la demande: Septembre 2002

Substrat: Béton

Des produits: * Belzona 3111 (Flexible Membrane),

Problem

Le calfeutrage entre les murs et la rampe devait être remplacé régulièrement pour empêcher l'eau de pénétrer dans la zone située en-dessous.







Descriptions des photographies

- * 1. Vue du joint à étancher 2. Application de la première couche de Belzona 3111 avec la bande de renfort.
- 3. Application terminé e,

Cas d'application

De l'eau pénétrait dans les zones de stockage et sur les équipements situés en-dessous.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona RPA-1.

Faits sur Belzona

Belzona 3111 a été utilisé pour créer une étanchéité flexible entre le mur et le sol.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015

Belzona products are
FS 695214

ISO 14001:2015

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
EMS 695213

Management System.

