BELZONA PROPOSE L’ETANCHEITE D’UN GENERATEUR

ID: 2588

Industrie:	*Énergie*	Localisation du client:	*Centrale électrique, voie maritime du Saint-Laurent, Canada*
Application:	*Joints, joints et cales*	Date de la demande:	*Juin 2004*
Substrat:	*Béton et acier*		
Des produits:	** Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 4111 (Magma-Quartz) Belzona 4151 (Magma-Quartz Resins) ,*		

Problem

La base du générateur était usée, et le béton dans lequel il avait été installé plus de 40 ans auparavant s’était détérioré, causant son instabilité.



Descriptions des photographies

* 1. 8 jours et demi sont nécessaires pour traverser le Saint-Laurent en bateau. 2. Injection dans les chancres du mélange des deux produits Belzona. 3. Des moules ont été fabriqués afin de reconstruire l’intérieur du logement. 4. L’intérieur du logement reconstruit. ,

Cas d'application

Base du générateur

Procédé d'application

L’application a été réalisée selon une version modifiée des procédures Belzona GSS-8 et GSS-9.

Faits sur Belzona

Un enduit de Belzona 4111 et de Belzona 4151 a été préparé, pour pouvoir être injecté au travers de l’acier dans les chancres du béton. Après celà, Belzona 1311 a été utilisé afin de créer un support homogène pour le générateur.

Copyright © Belzona International Limited 2024