

# APLICACIÓN RUTINARIA BELZONA DE SELLADO DE LA BASE DEL TANQUE

ID: 3308

Industria: *Química y petroquímica*  
Solicitud: *Juntas, Sellos y Cuñas*  
Sustrato: *Acero y concreto*  
Productos: *\* Belzona® 3111 (Flexible Membrane),*

Ubicación del cliente: *Refinería, Tailandia*  
Fecha de aplicación: *Desde el año 2002*

## Problem

*El sellado de bitumen no protegió la base del tanque, por lo que el agua penetró a través del sello.*



## Descripciones de fotografías

- \* Vista general del tanque ,
- \* Retirada del bitumen deteriorado ,
- \* Acondicionamiento del sustrato ,

## Situación de la aplicación

Tanques de almacenamiento de combustible

## Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo por el folleto Belzona de Sistema Know-How Belzona GSS-3.

## Datos de Belzona

La flexibilidad del sistema Belzona de sellado para la base del tanque es adecuada para operar en este clima tropical. Este es sólo uno de los más de 50 tanques que han sido protegidos con el sistema Belzona de sellado para la base del tanque.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Mejorar