

BELZONA ГЕРМЕТИЗИРУЕТ SF6 ТЕЧЬ НА ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ID: 3470

Промышленн *Power*

ость:

Заявление: *GSS-Gaskets, Seals and Shims*

Субстрат: *Металл*

Продукты: * *Belzona® 2000 Серии (Elastomeric Polymers) ,*

Местоположение *Гидроэлектростанция в*

клиента: *Британской Колумбии, Канада*

Дата подачи *Октябрь 1993*

документов:

Problem

Течь фланца диэлектрического газообразного изолятора SF6.



Описание фотографий

* 1. Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer) был введён, при помощи инъекции, между фланцевыми соединениями, чтобы заполнить зазоры. 2. Завершённое применение. 3. Были герметизированы несколько различных фланцев с течью. ,

Ситуация с приложением

Фланцы SF6 (шестифтористой серы) токопроводящей шины

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Ноу-Хау системными листовками о применении материалов GSS-4.

Белзона Факты

Клиент понял, что данный ремонт сэкономил средства, поэтому было отремонтировано несколько точек с течью. Четыре с половиной года спустя первоначальный ремонт все еще был в хорошем состоянии.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products

are manufactured

under an ISO 9000

Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

