

BELZONA PROCÈDE AU REVETEMENT D'UN DIFFUSEUR DE POMPE DE REFROIDISSEMENT

ID: 2408

Industrie: Énergie

Application: Pompes centrifuges

Substrat: Fonte

Des produits: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,

Localisation du client: Centrale électrique, Egypte

Date de la demande: Avril 2002

Problem

Corrosion-erosion sévère



Descriptions des photographies

* 1. Sévère érosion et corrosion visible 2. Préparation de surface par grenaillage 3. Reconstruction de l'érosion par utilisation du Belzona 1311 4. Revêtement en cours avec Belzona 1341 ,

Cas d'application

Diffuseur et cloche d'une pompe principale de refroidissement.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona CEP-1, -3 & -5.

Faits sur Belzona

L'importation d'un nouveau diffuseur et d'une cloche prendrait 6 mois à un coût de 70,000€. L'application Belzona coûte seulement 2000€ et la pompe était prête à être remise en service sous 48 heures.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer