

BELZONA® schützt Pelton turbine - Düsenhut

ID: 4897

Industrie: Leistung

Standort des Kunden: TIWAG Kraftwerk Kaunertal, Österreich

Anwendung: Valves, Pipes and Fittings

Antragsdatum: Mai 2003

Substrat: Stahl

Produkte: * Belzona 2141 (ACR Fluid Elastomer),

Problem

Der Düsenhut ist in diesem Bereich durch eine sehr große Durchflussmenge, dem im Wasser befindlichen Gletscherschliff und einem Wasserdruck von 80bar sehr hoch belastet. Ein Schutz um Erosion vorzubeugen ist notwendig.



Fotobeschreibungen

- * Nach dem Sandstrahlen ,
- * Beim Beschichten mit Belzona 2141 ,
- * Fertige Anwendung vor dem Einbau im Mai 2003 ,
- * Nach mehr als 10 Jahren Betrieb, ist Belzona 2141 ACR Fluid Elastomer in einwandfreiem Zustand. ,

Anwendungssituation

Die Turbine leistet 266MW bei einer Fallhöhe von ca. 800m. Der Düsenhut bildet den vordersten Teil des Düsenstocks mit dem die Wasser-Durchflussmenge durch die Turbine geregelt wird.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt VPF-2 durchgeführt. Nach der Vorbereitung der Oberfläche durch Sandstrahlen (80 µm Profil erreicht) wurde das Belzona 2141 System mit 1 mm Schichtstärke aufgebracht.

Belzona-Fakten

Das System wurde ursprünglich im Mai 2003 mit Belzona 2141 beschichtet und ist mehr als 10 Jahre in Betrieb. Nach einer Inspektion im Februar 2014 wurde festgestellt, dass die Anwendung in einem einwandfreiem Zustand ist.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Repair • Protect • Improve