

Труба Светогорск

ID: 5139

Промышленн *Pulp & Paper*

ость:

Заявление: *VPF-Valves, Pipes and Fittings*

Субстрат: *Сталь*

Продукты: * *Belzona 4111, Belzona 1321* ,

Местоположение *ЦБК, Ленинградская Область*

клиента:

Дата подачи *2005*

документов:

Problem

Течь трубопровода Д400, подающий механически очищенную воду



Описание фотографий

* 1. Прорыв воды в трубопроводе 2. Установка анкерных болтов на Belzona 4111 3. Установка переходного фланца 4. Приклеенный композитным материалом Belzona 1321 к трубе фланец ,

Ситуация с приложением

Герметизация трубопровода Д400

Способ применения

В соответствии с Системной Листовкой о применении Belzona

Белзона Факты

Фланец трубы был смонтирован в анкерные болты, между фланцем и трубой был залит материал Belzona 1321. Это дало возможность быстро запустить воду в технологический цех

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2024